

“Ўздавнефтвазиспекция”нинг Нефть, газ ҳамда газ конденсатини қазиб чиқариш, қайта ишлаш ва сотиш, магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларини лойihalаштириш, қуриш, ишлатиш ва уларни таъмирлаш фаолиятини лицензиялаш бўйича комиссияси 2018 йил навбатдан ташқари йигилишининг баённомасига илова

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 19 сентябрдаги 745-сон қарорига мувофиқ Республика ҳудудида фаолият юритаётган АГТКСларда ўтказилган хатловлар натижасида қўпол камчиликлар аниқланган АГТКСлар рўйхати

№	№	Корхона номи	Шохобча манзили	Фаолият олиб бориш учун берилган лицензия серияси, рақами ва санаси	Хатлов натижасида аниқланган камчиликлар
1	2	3	4		5
Навоий вилояти					
1	1	“RANDEUS-IMPEKS” МЧЖ	Кармана тумани, “Янги арик” ҚФЙ, Қ.Рахимов массиви 3-участка ҳудуди	АВ№ 3056, 29.01.2017 й	4 та автотранспорт воситасига 210-220 кгс/см2 босим остида газ тўлдириб берилганлиги, намликни ўлчаш асбоби ишламаётганлиги маълум бўлди.
Қашқадарё вилояти					
2	1	“MUBORAK AVTO GAZ” МЧЖ	Муборак тумани sanoat зонаси	АВ№ 3005, 14.02.2014 й	1 та автотранспортга 210 кгс/см2 босимда газ тўлдириб берилганлиги, компрессорга кирувчи газни совитиш учун қўлбола змеевикли сув ҳовуз ва “Антифриз-газ” иссиқлик алмаштиргич ўрнатилганлиги, намликни ўлчаш асбоби яроқсиз ҳолатда эканлиги маълум бўлди.
Сирдарё вилояти					
3	1	“М.Орзу” МЧЖ	Боёвут тумани, Дехқонобод СИУ, Қаропчи қишлоғи	АВ№ 1966, 30.05.2013 й	1 та автотранспортнинг газ баллонига 210 кгс/см2 босимда сиқилган газ тўлдириб берилганлиги маълум бўлди.
4	2	“Глобус” МЧЖ	Гулистон шаҳар, Ўзбекистон шох кўчаси	АВ№ 3290, 14.07.2017 й	2 та автотранспортлар газ баллонига 210 кгс/см2 босимда газ тўлдириб берилганлиги, 3 дона химоя клапанлари навбатдаги синовдан ўтказилмаганлиги, сиқилган табиий газни совитиш учун қўлбола ясалган совитиш ускунаси ўрнатилганлиги, АГТКСга автомобилларни кириш жойида назорат олиб борилмаётганлиги, АГТКС штат жадвали бўйича 15 кишидан иборат ходимлар навбатдаги билим синовидан ўтазилмаганлиги маълум бўлди.
Фарғона вилояти					
5	1	“Жўйдам метан газ ” МЧЖ	Фарғона шаҳри И.А.Каримов кичик халқа йўлида	АВ№ 3277, 14.06.2017 й	2 та автотранспортга 210 кгс/см2 босимда газ тўлдирилганлиги, лойихадан ташқари 1 та газ тарқатиш устуни ва қўлбола ишлаб чиқарилган газ совитиш қурилмаси ўрнатилганлиги маълум бўлди.
6	2	“Мирзалар метан сервис ” МЧЖ	Фарғона шаҳри Гулистон куча	АВ№ 3180, 13.04.2017 й	2 та автотранспортга 210 кгс/см2 босимда газ тўлдирилганлиги, киришда назорат олиб борилмаётганлиги, лойихадан ташқари 1 та газ тарқатиш устуни ўрнатилганлиги маълум бўлди.
7	3	“Ишонч газ sanoat сервис” МЧЖ	Фарғона тумани Миндон ҚФЙ, Миндонобод МФЙ Мустақиллик шўкронаси кўчаси	АВ№ 2919, 21.05.2016 й	2 та автотранспортга 210 кгс/см2 босимда газ тўлдирилганлиги, киришда назорат олиб борилмаётганлиги маълум бўлди.
8	4	“Қўқон АГТКС” МЧЖ	Фарғона вилояти Данғар тумани Олтиқуш қишлоғи	АВ№ 522, 21.05.2006 й	1 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтиб кетган газ баллонига газ тўлдириб берилганлиги, киришда назорат олиб борилмаётганлиги, қўлбола усулда тайёрланган сертификатланмаган совитиш мосламаси ўрнатилганлиги маълум бўлди.
9	5	“Қува метан” МЧЖ	Қува тумани Мурувват кўчаси	АВ№ 3466, 22.01.2018 й	Киришда назорат ишлари тўлиқ йўлга қўйилмаганлиги, 1 та автотранспортни газ баллонига тааллуқли ҳужжатлари текширилмасдан шохобчага киритилганлиги, 1 та автотранспорт ҳужжатлари бўлмасида газ тўлдириб берилганлиги, 1 та юк автомашинасига рухсат этилмаган (скотчланган) газ баллони ўрнатилиб тегишли ҳужжатлари бўлмасида, газ тўлдириб берилганлиги, сертификатланмаган носоз намликни ўлчаш асбоби ўрнатилганлиги, газни совитиш учун қўлбола, сув билан совитиш мосламаси ўрнатилганлиги маълум бўлди.

10	6	“Сохибкамол Файз метан” МЧЖ	Қува тумани Намуна МФЙ Мингчинор қишлоғи	АА№ 0026, 02.07.2018 й	1 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтиб кетган газ баллонига газ тўлдириб берилганлиги, АГТКСга ўз эҳтиёжи учун ишлатилаётган газ АГТКС компрессоридан олдин киришдаги филтрдан алоҳида қувур орқали редуктордан ўтказиб ноқонуний фойдаланилаётганлиги, киришда назорат олиб борилмаётганлиги, газ қуришиш ускунаси ва намликни ўлчаш асбоби ишламаётганлиги маълум бўлди.
11	7	“Эргаш Инвест” МЧЖ	Фарғона тумани Аввал МФЙ Қувасой кўчаси	АВ№ 238, 02.03.2004 й	1 та автотранспортга 210 кгс/см ² босимда газ тўлдирилганлиги, киришда назорат олиб борилмаётганлиги маълум бўлди.
12	8	“Пакана метан сервис” МЧЖ	Қувасой шаҳри Пакана МФЙ худуди	АВ№ 3156, 15.03.2017 й	1 та юк автомашинаси газ ҳужжатларида хитойда ишлаб чиқарилган 50 литрли газ балонлар деб кўрасатилиб, амалда сертификатсиз газ балонлари ўрнатилганлиги, яъни ҳужжатлари сохталаштирилган газ балонларига газ қуйиб берилганлиги маълум бўлди.
Наманган вилояти					
13	1	"Abbos Oydin Islom" МЧЖ	Поп тумани	АВ№ 3149, 15.03.2017 й	1 та автотранспортга 220 кгс/см ² босимда газ тўлдирилганлиги, 1 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтиб кетган газ баллонига газ тўлдириб берилганлиги, киришда назорат олиб борилмаётганлиги, намликни ўлчаш асбоби носоз ҳолатда эканлиги маълум бўлди.
14	2	"JAXON YEVIRO SERVIS" МЧЖ	Уйчи тумани	АВ№ 2565, 27.04.2015 й	1 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтиб кетган газ баллонига газ тўлдириб берилганлиги, киришда назорат олиб борилмаётганлиги маълум бўлди.
15	2	"ZIKRILLO SAVDO SERVIS" МЧЖ	Чуст шаҳри	АВ№ 2401, 24.11.2014 й	Киришда назорат тўлиқ олиб борилмаётганлиги, 1 та автотранспорт воситаси газ баллонига 215 кгс/см ² босимда газ тўлдириб берилганлиги, 1 дона газни совитиш ускунаси лойиҳадан ташқари ўрнатилганлиги, намликни ўлчаш асбоби ўчиқ ҳолатда эканлиги маълум бўлди.
16	3	"METAN GAZ STANDART OIL SERVIS" МЧЖ	Наманган ш.	АВ№ 1843, 12.11.2012 й	Киришда назорат олиб борилмаётганлиги, 1 та автотранспортга ўрнатилган рухсат этилмаган газ баллонига ҳамда 1 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтиб кетган газ баллонига газ тўлдириб берилганлиги, 1 дона газ совитиш ускунаси лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилмаганлиги, намликни ўлчаш асбоби ўчиқ ҳолатда эканлиги маълум бўлди.
17	4	"SEMURG" МЧЖ	Поп тумани	АВ№ 2664, 03.09.2015 й	Киришда назорат олиб борилмаётганлиги, 1 та автотранспортга ўрнатилган рухсат этилмаган газ баллонига газ тўлдириб берилганлиги, 2 дона филтр, 2 дона газ совитиш ускунаси, 1 дона намликни ўлчаш асбоби лойиҳадан кўрсатилмаганлиги, 1 дона газ қуришиш ускунаси лойиҳага номувофик ўрнатилганлиги, намликни ўлчаш асбоби ўчиқ ҳолатда эканлиги маълум бўлди.
18	5	"CHUSTKOMPRESSORG AZ" МЧЖ	Чуст шаҳри	АВ№ 533, 30.05.2008 й	1 та автотранспорт воситаси газ баллонига 215 кгс/см ² босимда газ тўлдириб берилганлиги, 1 та автотранспортнинг газ баллонига тегишли ҳужжатлари мавжуд бўлмаган ҳолда газ тўлдириб берилганлиги, 1 дона газ қуришиш ускунаси лойиҳадан ташқари ўрнатилганлиги, намликни ўлчаш асбоби ўчиқ ҳолатда эканлиги маълум бўлди.
19	6	"EZGU NIYAT METAN" МЧЖ	Наманган т.	АВ№ 3205, 16.04.2011 й	4 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтиб кетган газ баллонига газ тўлдириб берилганлиги маълум бўлди.
Тошкент шаҳри					
20	1	“TURON – TO‘YONA” МЧЖ	Яккасарой туман, Шога Руставели кўчаси, 158А уй	АВ№ 2330, 11.08.2014 й	2 та автотранспортга 210 кгс/см ² босимда газ тўлдирилганлиги, назорат постида масъул ходимлар турмаслиги ва автотранспорт воситаларини ҳужжатларини текширилмаётганлигилиги, 1 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтиб кетган газ баллонига газ тўлдириш учун шохобчага киритилганлиги.
21	2	“GENIAL INVEST” МЧЖ	Яккасарой туман, Кичик ҳалқа йўли	АВ№ 2777, 12.05.2014 й	Киришда назорат олиб борилмаётганлиги, 2 та автотранспорт воситасининг газ баллонга тегишли ҳужжатлари бўлмасда газ тўлдириб берилганлиги, 1 та автотранспортнинг навбатдаги синов муддати ўтган газ баллонига газ тўлдириб бериш учун шохобчага киритилганлиги маълум бўлди.
22	3	“GO‘SHITSUTTA‘MINOT” МЧЖ	Сергели туман, Чоштепа кўчаси, 379А уй	АВ№ 1338, 26.10.2010 й	1 та автотранспортга 210 кгс/см ² босимда газ тўлдирилганлиги, 2 та автотранспорт воситасининг газ баллонга тегишли ҳужжатлари бўлмасда газ тўлдириб берилганлиги, назорат постида масъул ходимлар томонидан автотранспорт воситаларини сиқилган табиий газга тааллуқли ҳужжатларини текширилмаётганлиги маълум бўлди.

23	4	“SERVIS – SAIDA” МЧЖ	Бектемир туман, Тошкент халка автомобил йўли	АВ№ 2626, 31.07.2015 й	Киришда назорат олиб борилмаётганлиги, 2 та автотранспорт воситасининг газ баллонга тегишли хужжатлари бўлмасада газ тўлдириб берилганлиги маълум бўлди..
24	5	“O’ZGARISH GAZ TRANS” МЧЖ	Яккасарой туман, Шота Руставели кўчаси, 160-уй	АВ№ 2377, 25.09.2014 й	Киришда назорат олиб борилмаётганлиги, 3 та автотранспорт воситасига хужжатларсиз газ тўлдириб берилганлиги аниқланди.
Тошкент вилояти					
25	1	“Оққўрғон Экогаз” МЧЖ	Юқоричирчиқ тумани, “Тинчлик” МФЙ, Ийк-Ота қишлоғи	АВ№ 1551, 25.07.2011 й	1 та автотранспорт воситасига 210 кгс/см ² босимда газ тўлдириб берилганлиги, 1 та автотранспорт воситасининг газ баллонга тегишли хужжатлари йўқ ва 1 та автотранспорт воситасига далолатномада кўрсатилгандан ортиқча газ баллон ўрнатилган бўлсада шохобчага киритилганлиги, қуришиш ускунаси лойиҳага номувофиқ ўрнатилганлиги, лойиҳанинг газлаштириш қисмда кўрсатилган одорант қуйиш ускунаси газ тармоғига уланмаганлиги, газ қуришиш ускунаси ва намликни ўлчаш асбоби носоз ҳолатда эканлиги, сертификатда келтирилган 40 дона аккумулятордан 6 донани аккумулятор паспортидаги завод рақамларига тўғри келмаслиги, кириш жойида назорат пости ўрнатилмаганлиги, кириш жойида АГТКС штатида бўлмаган шахс бўлиб, у томонидан тўлиқ назорат олиб борилмаётганлиги, ходимлар ўзига юклатилган вазифаларни тўлиқ ўзлаштирилмаганлиги маълум бўлди.
26	2	“ZANGORI GAZ SERVIS” МЧЖ	Юқоричирчиқ тумани, “Тинчлик” МФЙ, “Балиқчи” маҳалласи “Шодиёна” кўчаси, 40-уй	АВ№ 1556, 25.07.2011 й	1 та автотранспорт воситаси газ баллонига 210 кгс/см ² босимгача газ тўлдириб берилганлиги, АТКСга киришда назорат олиб борилмаётганлиги, фильтр ва газ сепаратори лойиҳага номувофиқ ўрнатилганлиги, аккумуляторларни амалдаги уланиш схемаси лойиҳага мос эмаслиги ҳамда аккумуляторга киришдан олдин қўлбола усулда ясалган (қувурлар жамланмаси) сувда совитиш мосламаси ўрнатилган бўлиб ушбу мослама лойиҳада кўрсатилмаганлиги маълум бўлди.
Республика бўйича			26 та		